

Fases cronológicas de las tareas	Riesgos potenciales	Elementos de Protección Personal y/o Colectivos	Procedimiento seguro	Recomendaciones
1. Planificación de las tareas en el lugar de trabajo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Riesgo vehicular (Tráfico)</li> <li>Caídas al mismo nivel.</li> <li>Caídas a distinto nivel.</li> <li>Choques / Golpes.</li> <li>Ataque / agresiones de seres vivos.</li> <li>COVID-19 (Pandemia).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Casco.</li> <li>Mentonera.</li> <li>Ropa de trabajo ignífuga.</li> <li>Ropa reflectante y de alta visibilidad / chaleco (Si existe riesgo vehicular).</li> <li>Calzado dieléctrico.</li> <li>Barbijo (cuando aplique).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El responsable de los trabajos deberá realizar la confección de la planilla ARPO y la charla Pre-tarea con la participación del resto de los integrantes.</li> <li>Evitar perímetro de actuación de los animales existentes teniendo una actitud calmada.</li> <li>Previo al comienzo de las tareas, se comprobará el estado de los equipos y EPP.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>De observarse algún equipo / EPP / EPC, en mal estado, se solicitará el cambio previo al comienzo de los trabajos.</li> <li>Distanciamiento social (cuando sea posible) / EPP (barbijo, cuando no se respete distanciamiento social y sea obligatorio).</li> <li>Cumplimiento del Plan y Protocolo de actuación de COVID-19 de Sistem Melesur Argentina S.A.U..</li> </ul>
2. Creación de zona de trabajo / Control de Equipos / Herramientas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Riesgo vehicular (Tráfico)</li> <li>Caídas al mismo nivel.</li> <li>Caídas a distinto nivel.</li> <li>Caída de objetos.</li> <li>Atrapamientos.</li> <li>Cortes.</li> <li>Sobreesfuerzos.</li> <li>Choques / Golpes.</li> <li>Ataque / agresiones de seres vivos.</li> <li>COVID-19 (Pandemia).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Casco.</li> <li>Mentonera.</li> <li>Ropa de trabajo ignífuga.</li> <li>Ropa reflectante y de alta visibilidad / chaleco (Si existe riesgo vehicular).</li> <li>Calzado dieléctrico.</li> <li>Guantes de protección mecánica.</li> <li>Protector ocular (cuando aplique).</li> <li>Vallado rígido.</li> <li>Cartelería acorde al riesgo.</li> <li>Botiquín de PPAA.</li> <li>Barbijo (cuando aplique).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>En primer lugar, se procederá a sectorizar la zona de trabajo.</li> <li>No se acopiará anda fuera de la sectorización realizada.</li> <li>Se colocará la cartelería acorde para prevenir de los riesgos.</li> <li>No está autorizada la modificación de ninguna herramienta, ni el retiro de protecciones, ya sea de manera permanente o provisoria.</li> <li>Evitar perímetro de actuación de los animales existentes teniendo una actitud calmada.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Distanciamiento social (cuando sea posible) / EPP (barbijo, cuando no se respete distanciamiento social y sea obligatorio).</li> <li>Cumplimiento del Plan y Protocolo de actuación de COVID-19 de Sistem Melesur Argentina S.A.U..</li> </ul>
3. Construcción del pilar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Riesgo vehicular (Tráfico)</li> <li>Caídas al mismo nivel.</li> <li>Caídas a distinto nivel.</li> <li>Caída de objetos.</li> <li>Atrapamientos.</li> <li>Cortes.</li> <li>Sobreesfuerzos.</li> <li>Choques / Golpes.</li> <li>Incendios.</li> <li>Explosiones.</li> <li>Ataque / agresiones de seres vivos.</li> <li>COVID-19 (Pandemia).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Casco.</li> <li>Mentonera.</li> <li>Ropa de trabajo ignífuga.</li> <li>Ropa reflectante y de alta visibilidad / chaleco (Si existe riesgo vehicular).</li> <li>Calzado dieléctrico.</li> <li>Guantes de protección mecánica.</li> <li>Protector ocular (cuando aplique).</li> <li>Protector auditivo (cuando aplique)</li> <li>Vallado rígido.</li> <li>Cartelería acorde al riesgo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se utilizará cajones / bolsones para contener la tierra que se retiró para realizar las bases.</li> <li>El material se realizará sobre bateas, que impedirán que el material contamine el suelo.</li> <li>Si se utilizan herramientas eléctricas, se deberá contar con grupo electrógeno, PAT y tablero secundario con térmica y disyuntor.</li> <li>No está autorizada la modificación de ninguna herramienta, ni el retiro de protecciones, ya sea de manera</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No está permitido conectar las herramientas a instalaciones del cliente.</li> <li>El riesgo vehicular contemplado, es producto de la necesidad de tener que ir hasta el vehículo a buscar cualquier elemento.</li> <li>Distanciamiento social (cuando sea posible) / EPP (barbijo, cuando no se respete distanciamiento social y sea obligatorio).</li> <li>Cumplimiento del Plan y Protocolo de actuación de COVID-19 de Sistem Melesur</li> </ul>

Confeccionado por:

Spaccavento, Mauro Fernando

Revisado por:

Rainaudi, Cesar Osvaldo

Aprobado por:

Mustapic, Luciano Antonio

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Extintor de 5 / 10 Kg. Clase ABC.</li> <li>Botiquín de PPAA.</li> <li>Barbijo (cuando aplique).</li> </ul>	<p>permanente o provisoria.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Evitar perímetro de actuación de los animales existentes teniendo una actitud calmada.</li> <li>Los cables y fichas deben estar en buen estado.</li> </ul>	Argentina S.A.U..
4. Colocación de cañerías y gabinetes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Riesgo vehicular (Tráfico)</li> <li>Caídas al mismo nivel.</li> <li>Caídas a distinto nivel.</li> <li>Caída de objetos.</li> <li>Atrapamientos.</li> <li>Cortes.</li> <li>Sobreesfuerzos.</li> <li>Choques / Golpes.</li> <li>Incendios.</li> <li>Explosiones.</li> <li>Ataque / agresiones de seres vivos.</li> <li>COVID-19 (Pandemia).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Casco.</li> <li>Mentonera.</li> <li>Ropa de trabajo ignífuga.</li> <li>Ropa reflectante y de alta visibilidad / chaleco (Si existe riesgo vehicular).</li> <li>Calzado dieléctrico.</li> <li>Guantes de protección mecánica.</li> <li>Protector ocular (cuando aplique).</li> <li>Protector auditivo (cuando aplique)</li> <li>Vallado rígido.</li> <li>Cartelería acorde al riesgo.</li> <li>Extintor de 5 / 10 Kg. Clase ABC.</li> <li>Botiquín de PPAA.</li> <li>Barbijo (cuando aplique).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El material se realizará sobre bateas, que impedirán que el material contamine el suelo.</li> <li>Si se utilizan herramientas eléctricas, se deberá contar con grupo electrógeno, PAT y tablero secundario con térmica y disyuntor.</li> <li>No está autorizada la modificación de ninguna herramienta, ni el retiro de protecciones, ya sea de manera permanente o provisoria.</li> <li>Evitar perímetro de actuación de los animales existentes teniendo una actitud calmada.</li> <li>Los cables y fichas deben estar en buen estado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No está permitido conectar las herramientas a instalaciones del cliente.</li> <li>El riesgo vehicular contemplado, es producto de la necesidad de tener que ir hasta el vehículo a buscar cualquier elemento.</li> <li>Distanciamiento social (cuando sea posible) / EPP (barbijo, cuando no se respete distanciamiento social y sea obligatorio).</li> <li>Cumplimiento del Plan y Protocolo de actuación de COVID-19 de Sistem Melesur Argentina S.A.U..</li> </ul>
5. Limpieza de la zona de trabajo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Riesgo vehicular (Tráfico)</li> <li>Caídas al mismo nivel.</li> <li>Caídas a distinto nivel.</li> <li>Caída de objetos.</li> <li>Atrapamientos.</li> <li>Cortes.</li> <li>Sobreesfuerzos.</li> <li>Choques / Golpes.</li> <li>Incendios.</li> <li>Explosiones.</li> <li>Ataque / agresiones de seres vivos.</li> <li>COVID-19 (Pandemia).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Casco.</li> <li>Mentonera.</li> <li>Ropa de trabajo ignífuga.</li> <li>Ropa reflectante y de alta visibilidad / chaleco (Si existe riesgo vehicular).</li> <li>Calzado dieléctrico.</li> <li>Guantes de protección mecánica.</li> <li>Protector ocular (cuando aplique).</li> <li>Protector auditivo (cuando aplique)</li> <li>Vallado rígido.</li> <li>Cartelería acorde al riesgo.</li> <li>Extintor de 5 / 10 Kg. Clase ABC.</li> <li>Botiquín de PPAA.</li> <li>Barbijo (cuando aplique).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se procederá a retirar todos los sobrantes y/o rezagos, los mismos se deberán entregar en el Obrador, para su correcta gestión.</li> <li>La zona donde se realizaron las tareas deberá quedar prolija, limpia y libre de cualquier elemento utilizado durante el trabajo, tal como fue encontrado previo al inicio de las actividades.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El riesgo vehicular contemplado, es producto de la necesidad de tener que ir hasta el vehículo a buscar cualquier elemento.</li> <li>Distanciamiento social (cuando sea posible) / EPP (barbijo, cuando no se respete distanciamiento social y sea obligatorio).</li> <li>Cumplimiento del Plan y Protocolo de actuación de COVID-19 de Sistem Melesur Argentina S.A.U..</li> </ul>
6. Retiro de la sectorización y señalización.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Riesgo vehicular (Tráfico)</li> <li>Caídas al mismo nivel.</li> <li>Caídas a distinto nivel.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Casco.</li> <li>Mentonera.</li> <li>Ropa de trabajo ignífuga.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>En primer lugar, se realizará el retiro de los equipos utilizados.</li> <li>Luego se retira la cartelería.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El riesgo vehicular contemplado, es producto de la necesidad de tener que ir hasta el vehículo a</li> </ul>

Confeccionado por:

Spaccavento, Mauro Fernando

Revisado por:

Rainaudi, Cesar Osvaldo

Aprobado por:

Mustapic, Luciano Antonio

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caída de objetos.</li> <li>• Atrapamientos.</li> <li>• Cortes.</li> <li>• Sobreesfuerzos.</li> <li>• Choques / Golpes.</li> <li>• Ataque / agresiones de seres vivos.</li> <li>• COVID-19 (Pandemia).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ropa reflectante y de alta visibilidad / chaleco (Si existe riesgo vehicular).</li> <li>• Calzado dieléctrico.</li> <li>• Guantes de protección mecánica.</li> <li>• Protector ocular (cuando aplique).</li> <li>• Vallado rígido.</li> <li>• Cartelería acorde al riesgo.</li> <li>• Botiquín de PPAA.</li> <li>• Barbijo (cuando aplique).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por último, y sólo cuando no quede nada en el lugar, se retirará el vallado.</li> </ul>	<p>buscar cualquier elemento.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Distanciamiento social (cuando sea posible) / EPP (barbijo, cuando no se respete distanciamiento social y sea obligatorio).</li> <li>• Cumplimiento del Plan y Protocolo de actuación de COVID-19 de Sistem Melesur Argentina S.A.U..</li> </ul>
--	---	--	--	---

Confeccionado por:

Spaccavento, Mauro Fernando

Revisado por:

Rinaudi, Cesar Osvaldo

Aprobado por:

Mustapic, Luciano Antonio